

Poziom porównawczy 180,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	193,89	191,70	191,70	190,80	189,10	189,31
Rzędna terenu istniejącego						
Rzędna osi rurociągu [m]	192,12 191,75	190,05	190,09	189,19	187,49	187,35
Zagłębienie osi rurociągu	1,77 2,14	1,65	1,61	1,61	1,61	1,96
Odległości [m]	27,5		17,6	34,6	45,4	55,6
Średnice, materiał	225×20,5 PE100_SDR11_sz		PE100_SDR11_sz 225×20,5	225×20,5 PE100_SDR11_sz	225×20,5 PE100_SDR11_sz	225×20,5 PE100_SDR11_sz
Spadek	6,2 %		0,2 %	2,6 %	3,7 %	0,3 %
Długość trasy [m]	0,0	27,5	45,1	79,7	125,1	180,7
	W1	W2	W3	W4	W5	W5A

	Nazwisko	Nr upr.	Data:	Podpis
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Bartoszek upr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci i inst. elektrycznych	211/01/DUW	2020.06.30	
WSPÓŁPRACA:				
KREŚLIŁ:		–		

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
CADIMA
GŁOGÓW ul. Orlona 1/13
tel. +48 684 264 328
www.cadima.pl , e-mail: cadima@o2.pl

OBIEKT: Budowa sieci wodociągowej
Okmiany gm. Chojnów dz. nr 455/2, 456/4, 456/17

INWESTOR: Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów

PROJEKT: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ EATP I

NAZWA RYSUNKU:
PROFIL PODŁUŻNY
SIEĆ WODOCIĄGOWA

SKALA:	1:100/500
FORMAT:	A+
NR PROJ.:	
FAZA:	PB
NR RYS.:	03
ZMIANA:	A