



LEGENDA:

- bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm
- bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4 mm
- drut stalowy ocynkowany 8 mm
- miejsce połączenia zabezpieczone przed korozją
- szyna uziemiająca
- złącze kontrolne w skrzynce p.t.

UWAGI:

- Wykonać uziom fundamentowy wg PN-EN 62305. Wymagana rezystancja uziomu $R \leq 100 \Omega$.
- Zaciski probiercze należy zabudować w skrzynkach kontrolno-pomiarowych, skrzynki należy zabudować p.t. w elewacji budynku na wysokości 1,5 m od ziemi.
- Przewody odprowadzające i uziemiające należy prowadzić p.t. w odgradowanej rurze ochronowej.
- Wszystkie metalowe elementy budynku należy objąć instalacją połączeń wyrównawczych.
- Połączenia szrubowe należy zabezpieczyć przed korozją.
- Do rozdzielnic RG należy wyprowadzić z uziomu nad poziom posadzki (min. 2,5m) przewód uziemiający Fe/Zn 25x4 mm w celu zabudowy głównego zacisku uziemiającego.
- Do pomieszczenia kotłowni należy wyprowadzić z uziomu nad poziom posadzki (min. 2,5m) przewód uziemiający Fe/Zn 25x4 mm w celu zabudowy lokalnego zacisku uziemiającego.
- Przepusty wychodzące z budynku należy wyprowadzić ze spadkiem na zewnątrz.
- Dla wprowadzenia kabla w.i.z. stosować szczelne przepusty.
- Antenę należy objąć ochroną odgromową zgodnie z postanowieniami zawartymi w PN-EN 62305.
- Całość prac należy wykonać zgodnie z PN-EN 62305.

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

FOSSA

| | | | |
|--------------|---|--|------------------------------|
| inwestor | Gmina Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów | | |
| obiekt | Budowa budynku gminnego żłobka, przyłącza wody, przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze studniami szczelnymi, instalacji gazu wraz z dwoma zbiornikami podziemnymi poj. 4800l, wewnętrznej linii zasilającej, wewnętrznej linii zasilającej oświetlenie zewnętrzne, zjazdu z drogi gminnej, drogi dojazdowej z miejscami postojowymi, widły śmietnikowej | | data 21.12.2020 |
| adres | działka nr 1278/3, 1278/2 (dr.), 1293 (dr.) obr. ewid. 0001 Biała, jedn. ewid. 020902_2 Chojnów | | |
| rysunek | RZUT FUNDAMENTÓW. UZIOM | | skala 1:100 rys. E1 |
| stadium | P.W. - ELEKTRYKA | nr upr. | podpis |
| projektant | mgr inż. Remigiusz Przystaj | upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, nr ewidencyjny 115/005/08 | |
| sprawdzający | inż. Zbigniew Świerk | upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, nr ewidencyjny 134/005/08 | |