

**WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW**

**we Wrocławiu
DELEGATURA W LEGNICY**

59-220 Legnica, ul. Zamkowa 2

Tel.: (76) 86 21 761, (76) 72 13 110

Fax: (76) 72 13 121

L/N.5183.778.2021.SG

**URZĄD GMINY
W CHOJNÓW**

Wpł. 14. CZE. 2021

nr 5928 zot.

podpis

Legnica, 09.06.2021 r.

Urząd Gminy Chojnów
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów

Dotyczy: wydania zaleceń konserwatorskich w zakresie: wymiana pokrycia dachowego, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki drzwiowej, montaż paneli fotowoltaicznych, adres inwestycji: Szkoły Podstawowej w Okmianach, Okmiany 65, działka nr 205/5, gmina Chojnów.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. po przeanalizowaniu treści wniosku oraz dokumentacji konserwatorskiej znajdującej się w zasobach tut. urzędu konserwator zabytków informuję, iż przedmiotowy budynek (dawna szkoła ewangelicka) jest zabytkami (art. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. z 2021 r., poz. 710), który ze względu na posiadane wartości historyczno-naukowe został ujęty w gminnej ewidencji zabytków gminy Chojnów.

Podstawowym wymaganiem w przypadku działań przy obiektach zabytkowych jest zachowanie ich pierwotnego wyglądu. Wartość zabytków opiera się na ich autentyzmie i maksymalnym stopniu zachowania oryginału. Ewentualne rozwiązania architektoniczne i materiałowe winny prowadzić do utrzymania zabytku w jak najlepszym stanie, do podkreślenia jego wartości historycznych i naukowych oraz jego autentyzmu. Planowane prace winny zawierać rozwiązania umożliwiające skuteczną ochronę zabytku, zapobiegające dewaluacji jego wartości.

Mając na uwadze powyższe, poniżej przekazuję wytyczne konserwatorskie dotyczące przedmiotowego zadania:

- **Dach**

nowe pokrycie dachowe należy wykonać na wzór stanu istniejącego, tj. dachówka karpiówka układana w tzw. koronkę – kolor ceglasty

- **Elewacje**

nie wnoszę uwag do zastosowania tynków ciepłochronnych (Perlit), kolorystyka - jasna naturalna/stonowana (do uzgodnienia z konserwatorem zabytków)

- **Montaż instalacji PV (fotowoltaik)**

panele fotowoltaiczne należy zamontować na tylnej połaci dachowej bądź na gruncie (w formie ogródka fotowoltaicznego)

- **Stolarka drzwiowa**

nowe drzwi należy wykonać z drewna w tradycyjnej płycinowej formie

Otrzymuje:

- adresat
- a/a

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
mgr Leszek Dobrzyński
KIEROWNIK DELEGATURY
w Legnicy