

Zasilanie	Uziemienie	Ograniczenie przepięć typ 1+2	Łączniki kontrolne	Wyłącznik różnicowoprądowy	Oświetlenie wnętrz	Oświetlenie wnętrz	Oświetlenie wnętrz	Oświetlenie wnętrz	Oświetlenie zewnętrzne	Wyłącznik różnicowoprądowy	Czujnik natężenia oświetlenia	Oświetlenie zewnętrzne	Wyłącznik różnicowoprądowy	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Rezerwa	Wyłącznik różnicowoprądowy	Gniazda wtykowe ~3f zmywarka	Gniazda wtykowe ~3f wyparzacz	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Wyłącznik różnicowoprądowy	Gniazda wtykowe ~3f piekarnia elektryczna	Gniazda wtykowe piekarnika	Gniazda wtykowe piekarnika	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Instalacja domowa	Wyłącznik różnicowoprądowy	Klimatyzacja pokoiska wewnętrzna	Klimatyzacja pokoiska wewnętrzna	Klimatyzacja pokoiska wewnętrzna	Klimatyzacja pokoiska wewnętrzna	Wyłącznik różnicowoprądowy	Czujnik elektryczny	Czujnik elektryczny	Czujnik elektryczny	Czujnik elektryczny	Sterowanie	Wyłącznik różnicowoprądowy	Czujnik elektryczny	Czujnik elektryczny	Czujnik elektryczny	Czujnik elektryczny	Czujnik elektryczny	Czujnik elektryczny	Czujnik elektryczny	Czujnik elektryczny	Sterowanie	Wyłącznik różnicowoprądowy	Hydrofornia	Podgrzewacz wody	Lokalnie połączenia wyrównawcze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
				1,80 kW	0,40 kW	0,50 kW	0,20 kW	0,50 kW	0,10 kW	0,10 kW	0,10 kW		0,10 kW	5,00 kW	1,00 kW	1,00 kW	1,00 kW	1,00 kW		14,00 kW	6,50 kW	6,50 kW	1,00 kW	14,00 kW	6,00 kW	2,00 kW	2,00 kW	1,00 kW	1,00 kW	2,00 kW	0,10 kW	7,00 kW	6,80 kW	0,05 kW	0,05 kW	0,05 kW	0,05 kW	10,00 kW	2,50 kW	2,50 kW	2,50 kW	2,50 kW		7,25 kW	2,00 kW	1,50 kW	1,00 kW	1,00 kW	0,50 kW	0,50 kW	0,50 kW	0,25 kW		2,50 kW	0,50 kW	2,00 kW	
L1 L2 L3 PEN	PE	L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N	L N PE	L N PE	L1 L2 L3 N	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE		L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N PE	L N PE	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L1 L2 L3 N	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L1 L2 L3 N	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N	L N PE	L N PE	PE

UWAGI:
1. Poszczególne fazy zasilania należy równomiernie obciążyć odbiorami.
2. Na etapie wykonawstwa należy stosownie do zainstalowanych urządzeń dobrać przewody zasilające oraz zabezpieczenia.
3. Dopuszcza się stosowanie aparatów zamiennych, innych producentów, dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

inwestor	Gmina Chojnów ul. Fabryczna 1, 59–225 Chojnów		
obiekt	Budynek świetlicy integracyjno–terapeutycznej w Budziwojowie		
adres	Budziwojów, obręb 0003, dz. nr 163/203	data	08.05.2017
rysunek	Schemat jednobiegunowy rozdzielnicy RG	skala	-
stadium	PROJEKT BUDOWALANY	nr upr. / podpis	rys.
projektant	mgr inż. Remigiusz Przystaj	spec. instalacyjna 115/D05/08	E4

A3 poziomo