P.p.= 125,00 m npm

	Hektometry, odległości	Materiał rurociągu	Proj. spadek rurociągu, długość	Głębokość	Rzędna dna proj. przewodu	Rzędna istniejącego terenu	
S47	0,0			3,23	130,57	133,80	St. bet.ϕ1000mm
	18,5		L=818,5m				wodociąg wB100
S48	18,5			3,16	130,64	133,50	St. bet.ϕ1000mm
	33,0						
S49	51,5			2,73	130,77	133,50	St. bet.ϕ1000mm
	31,0						wodociąg wB50 wodociąg w40
S50	82,5			3,11	130,89	134,00	St. bet.ϕ1000mm
	11,5						
S51	94,0			3,06	130,94	134,00	St. bet.ϕ1000mm
	20,0						
S52	114,0			3,28	131,02	134,30	St. bet.ϕ1000mm
S53	121,0			3,25	131,05	134,30	St. bet.ϕ1000mm
	31,0						
S54	152,0	R. k. PVC 250/7,3 kl. S		3,13	131,17	134,30	St. bet.ϕ1000mm
	15,5						
S55	167,5			3,07	131,23	134,30	St. bet.ϕ1000mm
	30,0						Przepust bet. wodociąg w wodociąg w
S56	197,5			2,85	131,35	134,20	St. bet.ϕ1000mm wodociąg w32 wodociąg w32
	26,0						
S57	223,5			2,75	131,45	134,20	St. bet.ϕ1000mm
	12,0						
S58	235,5			2,80	131,50	134,30	St. bet.ϕ1000mm
	27,0						
S59	262,5			2,79	131,61	134,40	St. bet.ϕ1000mm
	46,0						
S60	308,5			2,81	131,79	134,60	St. bet.ϕ1000mm
	27,0						wodociąg w wodociąg wB
S61	335,5			2,50	131,90	134,40	St. bet.ϕ1000mm wodociąg w32 wodociąg w32
S62	343,0			2,47	131,93	134,40	St. bet.ϕ1000mm
	37,0						wodociąg w32
S63	380,0			2,82	132,08	134,90	St. bet.ϕ1000mm kabel eANN kabel eANN
S64	391,0			2,78	132,12	134,90	St. bet.ϕ1000mm
	34,5						wodociąg w
S65	425,5			2,84	132,26	135,10	St. bet.ϕ1000mm
	37,5	R. k. PVC 250/7,3 kl. S					wodociąg w
S66	463,0			2,84	132,57	135,20	St. bet.ϕ1000mm
	24,5						
S67	487,5			2,63	132,67	135,30	St. bet.ϕ1000mm
	30,5						wodociąg wB kabel eANN
S68	518,0			2,41	132,79	135,20	St. bet.ϕ1000mm wodociąg w32
	15,0						
S69	533,0			2,55	132,85	135,40	St. bet.ϕ1000mm
	11,0						
S70	544,0			2,51	132,89	135,40	St. bet.ϕ1000mm
	44,0						
S71	588,0			2,73	133,07	135,80	St. bet.ϕ1000mm
	13,0						
S72	601,0			2,58	133,12	135,70	St. bet.ϕ1000mm
	18,0						
S73	619,0			2,26	133,19	135,45	St. bet.ϕ1000mm
	29,5						
S74	648,5			1,99	133,31	135,30	St. bet.ϕ1000mm
	32,5						
S75	681,0			1,76	133,44	135,20	+0,5m St. bet.ϕ1000mm
	38,0						
S76	719,0			1,61	133,59	135,20	+0,5m St. bet.ϕ1000mm
	45,0	R. k. PVC 250/7,3 kl. S					
S77	764,0			1,73	133,77	135,50	+0,5m St. bet.ϕ1000mm
	47,0						
S78	811,0		i=0,4%	2,04	133,96	136,00	+0,5m St. bet.ϕ1000mm
S79	818,5			2,11 1,79	133,99 134,31	136,10	+0,5m St. bet.ϕ1000mm
	29,5		L=148,5m				
S80	848,0			1,87	134,43	136,30	+0,5m St. bet.ϕ1000mm
	28,0						
S81	876,0			2,46	134,54	137,00	+0,5m St. bet.ϕ1000mm
	15,5						
S82	891,5			2,60	134,60	137,20	St. bet.ϕ1000mm
	28,0						
S83	919,5			2,19	134,71	136,90	St. bet.ϕ1000mm


Przewiert pod drogą
nr 13 Bi, L=18,5m
131,72
132,60
132,50
132,19
Przewiert pod drogą
nr 14 Bi, L=17,0m
132,55
132,55
Przewiert pod posesją
nr 15 Bi, L=46,0m
Przewiert pod posesją
nr 16 Bi, L=27,0m
132,40
Przewiert pod posesją
nr 17 Bi, L=7,5m
132,71
Przewiert pod posesją
nr 18 Bi, L=37,0m
133,00
Przewiert pod posesją
nr 19 Bi, L=11,0m
Przewiert pod posesją
nr 20 Bi, L=34,5m
132,56
Przewiert pod posesją
nr 21 Bi, L=24,0m
133,33
Przewiert pod posesją
nr 22 Bi, L=30,5m
133,60
133,60
Przewiert
nr 23 Bi, L=18,0m
134,00
Przewiert
nr 24 Bi, L=29,5m
133,68
135,20
Przewiert pod rowem
nr 25 Bi, L=7,5m
134,94
135,34
135,70


35,5
S84
955,0
3,05
134,85
137,90
St. bet.ϕ1000mm
135,58
12,0
i=0,4%
S85
967,0
2,70
134,90
137,60
St. bet.ϕ1000mm
2,24
135,36
wodociąg w80
L=20,0m
20,0
i=0,4%
135,60
S86
987,0
2,06
135,44
137,50
St. bet.ϕ1000mm
wodociąg w32
L=86,0m
31,5
136,20
S87
1018,5
2,01
135,99
138,00
St. bet.ϕ1000mm
wodociąg w
wodociąg wB50
21,5
136,75
S88
1040,0
2,12
136,38
138,50
St. bet.ϕ1000mm
33,0
i=1,8%
137,16
S89
1073,0
1,74
136,96
138,70
St. bet.ϕ1000mm
S90
1082,0
L=83,5m
2,00
137,00
139,00
St. bet.ϕ1000mm
137,40
44,5
R. k. PVC 250/7,3 kl. S
137,31
S91
1126,5
2,22
137,18
139,40
wodociąg w40
St. bet.ϕ1000mm
11,0
S92
1037,5
2,08
137,22
139,40
St. bet.ϕ1000mm
138,45
11,0
S93
1048,5
i=0,5%
1,94
137,26
139,20
St. bet.ϕ1000mm
S94
1156,5
1,80
137,30
139,10
St. bet.ϕ1000mm
Przewiert pod rowem
nr 26 Bi, L=8,0m
0,90
138,20
L=44,5m
27,5
138,80
wodociąg wB40
S95
1184,0
1,81
138,59
140,40
St. bet.ϕ1000mm
wodociąg wB40
17,0
i=1,4%
S96
1201,0
1,97
138,83
140,80
wodociąg wB50
St. bet.ϕ1000mm
L=47,0m
21,5
Przewiert nr 27 Bi
L=21,5m
S97
1222,5
1,78
138,92
140,70
St. bet.ϕ1000mm
12,0
S98
1234,5
1,83
138,97
140,80
wodociąg w
St. bet.ϕ1000mm
13,5
139,17
i=0,4%
S99
1248,0
1,98
139,02
141,00
St. bet.ϕ1000mm
1,39
139,61
L=32,0m
23,0
141,00
wodociąg w32
1271,0
1,30
139,70
141,00
Przewiert pod rowem
nr 28 Bi, L=8,0m
i=0,4%
S100
1280,0
2,86
139,74
142,60
St. bet.ϕ1000mm
1,97
140,63
L=43,0m
140,57
43,0
wodociąg wB40
141,80
i=0,4%
S101
1323,0
2,40
140,80
143,20
St. bet.ϕ1000mm

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO–USŁUGOWE POLPROJEKT					Zadanie Inwestycyjne BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ
Projektował	inż. H. Witkowska	327l8/87/Pw	II.09.		Miejscowość BIAŁA gm.CHOJNÓW
Opracował	mgr inż. Maciej Roszkiewicz		II.09.		
Opracował	mgr inż. Leszek Paluszyński		II.09.		Obiekt Kanalizacja sanitarna, rurociągi tłoczne i pompownie
Sprawdził	mgr inż. Ewa Ćwikła	WKP/0091/ PWOS/03	II.09.		
Kier.Prac.	mgr inż. arch. M.Deresiński	207/90/Pw	II.09.		Treść rys. PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ
Nr zlecenia	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis	Skala 1:1000/100
1265/08	Branża sanitarna		Stadium P. B-W		Nr rys. 15.Bi