

P.p.= 135,00 m npm
P.p.= 145,00 m npm
P.p.= 155,00 m npm
St. bet.ϕ1000mm
kabel t
wodociąg w
wodociąg wB80
wodociąg w110
wodociąg wB25
wodociąg w32
wodociąg wB32
wodociąg wB20
147,20
146,70
149,17
150,40
150,40
152,94
152,53
153,70
155,00
154,09
156,70
Przewiert pod posesja nr 30 Bi, L=32,5m
158,04
157,60
158,94
160,44
160,44
161,23
163,93

	Hektometry, odległości	Głębokość	Rzędna dna proj. przewodu	Rzędna istniejącego terenu
S101c	0,0	2,63 1,93	143,42 144,12	146,05
	10,0			
S103	10,0	1,89	144,16	146,05
	25,0			
S104	35,0	2,04	144,26	146,30
	26,5			
S233	61,5	2,18	144,37	146,55
	14,5			
S232	75,5	2,12	144,43	146,55
	14,5			
S107	95,5	1,29	144,51	145,80
	14,5			
S108	110,0	1,61	144,69	146,30
	38,5			
S109	148,5	1,76	146,04	147,80
	22,0			
S110	170,5	2,49	146,21	148,70
	37,5			
S111	208,0	2,10 1,65	146,50 146,95	148,60
	34,5			
S112	242,5	1,90	148,30	149,80
	13,5			
S113	256,0	1,69	148,81	150,50
	21,0			
S114	277,0	1,75	149,45	151,20
	21,0			
S115	298,0	1,90	150,10	152,00
	35,5			
S116	333,5	2,03	152,17	154,20
	15,5			
S117	349,0	2,67	152,23	154,90
	16,5			
S118	365,5	3,60 2,93	152,30 152,97	155,90
	12,5			
S119	378,0	3,66	153,24	156,90
	8,5			
S120	386,5	4,19	153,41	157,60
	16,0			
S121	402,5	4,51	153,49	158,00
	41,0			
S122	443,5	4,80	153,70	158,50
	37,0			
S123	480,5	3,81 1,69	153,89 156,01	157,70
	33,5			
S124	514,0	2,25	156,25	158,50
	41,0			
S125	555,0	2,66	156,54	159,20
	34,0			
S126	589,0	2,41	156,79	159,20
	31,0			
S127	620,0	2,49	157,01	159,50
	54,5			
S128	674,5	3,10 1,50	157,40 159,00	160,50
	31,0			
S129	705,5	1,53	159,47	161,00
	39,0			
S130	744,5	2,73	160,07	162,80
	29,0			
S131	773,5	2,61	160,19	162,80
	14,0			
S132	787,5	2,36 2,00	160,24 160,70	162,60
	18,5			
S133	806,0	1,57	161,03	162,60
	14,5			
S134	820,5	2,54 1,20	161,36 162,70	163,90
	35,5			
S135	856,0	1,87	163,50	165,37
	53,5			

Proj. spadek rurociągu, długość		Materiał rurociągu
L=95,5m	i=0,4%	R. k. PVC 250/7,3 kl. S
L=53,0m	i=3,5%	
L=59,5m	i=0,8%	
L=48,0m	i=3,7%	
L=42,0m	i=3,1%	
L=35,5m	i=7,9%	R. k. PVC 250/7,3 kl. S
L=32,0m	i=0,4%	
L=21,0m	i=2,1%	
L=94,0m	i=0,5%	
L=194,0m	i=0,7%	
L=70,0m	i=1,5%	R. k. PVC 250/7,3 kl. S
L=43,0m	i=0,4%	
L=33,0m	i=2,0%	
L=89,0m		


S136
S137
S138
S139
S140
S141
S142
S143
S144
S145
S146
S147
S148
S149
S150
S151
R. k. PVC 250/7,3 kl. S
P.p.= 165,00 m npm
St. bet.ϕ1000mm
wodociąg w
wodociąg w32
wodociąg wB80
wodociąg w80
kabel eNN
kabel t
Przewiert pod posesją nr 31 Bi, L=42,5m
Przewiert pod posesją nr 32 Bi, L=54,0m
Przewiert pod rowem nr 33 Bi, L=6,5m
Przewiert pod drogą nr 34 Bi, L=14,0m
909,5
919,5
937,5
980,0
994,5
1017,0
1046,0
1100,0
1115,0
1128,0
1134,5
1191,0
1205,0
1234,0
1267,0
1276,5
i=2,2%
L=28,0m
i=0,5%
L=42,5m
i=4,1%
L=37,0m
i=0,4%
L=29,0m
i=3,3%
L=54,0m
L=56,5m
L=43,0m
L=33,0m
L=9,5m
2,87 164,73 167,60
2,82 164,78 167,60
2,72 164,88 167,60
3,02 166,75 169,77
1,62 168,15
2,30 168,20 170,50
2,20 168,30 170,50
1,75 168,75
2,20 169,70 172,20
2,33 171,59 173,92
2,35 171,65 174,00
1,74 172,26
2,49 172,31 174,80
2,47 172,33 178,20
2,31 173,59 175,90
2,26 173,64 175,90
3,44 173,76 177,20
1,98 175,22
2,05 175,35 177,40
1,48 175,92
1,55 175,95 177,50
166,00
165,08
167,00
169,00
168,60
170,00
170,60
173,50
171,85
174,00
174,19
175,20
175,64
176,20

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO–USŁUGOWE
POLPROJEKT

Zadanie Inwestycyjne
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
I KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektował	inż. H. Witkowska	327i8/87/Pw	II.09.	
Opracował	mgr inż. Maciej Roszkiewicz		II.09.	
Opracował	mgr inż. Leszek Paluszyński		II.09.	
Sprawdził	mgr inż. Ewa Ćwikła	WKP/0091/ PWOS/03	II.09.	
Kier.Prac.	mgr inż. arch. M.Deresiński	207/90/Pw	II.09.	
Nr zlecenia	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis
1265/08	Branża sanitarna	Stadium P. B-W		

Miejscowość
BIAŁA gm.CHOJNÓW

Obiekt
Kanalizacja sanitarna,
rurociągi tłoczne i pompownie

Treść rys.
PROFIL
KANALIZACJI
SANITARNEJ

Skala
1:1000/100

Nr rys.
16.Bi