Poziom porównawczy 180,00 m n.p.m.



Rzędna terenu projektowanego	185,00		185,42		184,30	184,30		185,80		185,00		
Rzędna terenu istniejącego												
Rzędna osi rurociągu [m]	183,39		182,81		182,69	182,69		184,19		183,39		
Zagłębienie osi rurociągu	1,61		1,61		1,61	1,61		1,61		1,61		
Odległości [m]		44,8		38,5		7,6		2,8		1,8		
Średnice, materiał / Spadek	PE100_SDR11_sz 225×20,5	0,9 %	225×20,5 PE100_SDR11_sz	0,3 %	PE100_SDR11_sz 225×20,5	0,0 %	PE100_SDR11_sz 225×20,5	0,0 %	PE100_SDR11_sz 225×20,5	0,0 %	PE100_SDR11_sz 225×20,5	0,0 %
Długość trasy [m]	0,0	44,8	83,3	90,9			0,0	2,8	0,0	1,8		
	W33	W34	W35	W36			H1	W27	H2	W33		

	Nazwisko	Nr upr.	Data:	Podpis
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Bartoszek upr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci i inst. elektrycznych	211/01/DUW	2020.06.30	
WSPÓŁPRACA:				
KREŚLIŁ:		–		

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
CADIMA
GŁOGÓW ,ul. Oriona 1/13
tel. +48 604 264 328
www.cadima.pl , e-mail: cadima@o2.pl

OBIEKT: Budowa sieci wodociągowej
Okmiany gm. Chojnów dz. nr 450/19, 450/20, 450/28, 450/54, 450/28

INWESTOR: Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1
59–225 Chojnów

PROJEKT: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ EATP II

NAZWA RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY SIEĆ WODOCIĄGOWA

SKALA: 1:100/500
FORMAT: A+
NR PROJ.:
FAZA: PB
NR RYS.: 04
ZMIANA: A