

Chojnów, 14.09.2020 r.

SO.271.12.6.2020.MB

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania pn.

**Budowa sieci wodociągowej od Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach do działki
nr 450/28 zlokalizowanej w obrębie Okmiany, Gmina Chojnów
(nr postępowania SO.271.12.2020.MB)**

Odpowiedzi na zadane pytania

Zamawiający informuje, że w dniu 10.09.2020 r. przesłano pytania do w/w postępowania.
W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o dokumenty formalnoprawne Uzgodnienia z właścicielami działek.

Odpowiedź nr 1:

Dokumenty zostaną dostarczone w formie papierowej.

Pytanie nr 2:

Proszę o informacje czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie odcinka sieci na działce nr 450/54 metodą przewiertu sterowanego bez montażu na wjazdach rur DN300 tylko w całości rura przewodową DN225 RC ?

Odpowiedź nr 2:

Tak można.

Z up. WÓJTA
mgr Grzegorz Styrkowiec
Zastępca Wójta