



- LEGENDA:
- bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm
 - drut stalowy ocynkowany 8 mm
 - miejsce połączenia zabezpieczone przed korozją
 - złącze kontrolne w skrzynce p/t
 - iglica kalenicowa / kominowa

- UWAGI:
- Wykonać instalację odgromową dla III klasy ochrony wg PN-EN 62305. Wymagana rezystancja uziomu $R < 100$.
 - Zaciski probiercze należy zabudować w skrzynkach kontrolno-pomiarowych, skrzynki należy zabudować p/t w elewacji budynku na wysokości 1,5 m od ziemi.
 - Przewody odprowadzające i uziemiające należy prowadzić p/t w odgromowej rurze osłonej.
 - Wszystkie metalowe elementy budynku należy objąć instalacją połączeń wyrównawczych.
 - Połączenia śrubowe należy zabezpieczyć przed korozją.
 - Przepusty wychodzące z budynku należy wyprowadzić ze spadkiem na zewnątrz.
 - Antenę należy objąć ochroną odgromową zgodnie z postanowieniami zawartymi w PN-EN 62305.
 - Całość prac należy wykonać zgodnie z PN-EN 62305.

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

FOSSA

inwestor	Gmina Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów	
obiekt	Budowa budynku gminnego żłobka, przyłącza wody, przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze studniami szczelnymi, instalacji gazu wraz z dwoma zbiornikami podziemnymi poj. 4800l, wewnętrznej linii zasilającej, wewnętrznej linii zasilającej oświetlenie zewnętrzne, zjazdu z drogi gminnej, drogi dojazdowej z miejscami postojowymi, widły śmietnikowej	data 21.12.2020
adres	działka nr 1278/3, 1278/2 (dr.), 1293 (dr.) obr. ewid. 0001 Biała, jedn. ewid. 020902_2 Chojnów	
rysunek	RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA	skala 1:100 rys. E2
stadium	P.W. — ELEKTRYKA	nr upr. podpis
projektant	mgr inż. Remigiusz Przystaj	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, nr ewidencyjny 115/005/08
sprawdzający	inż. Zbigniew Świerk	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, nr ewidencyjny 134/005/08