



- dopuszcza się stosowanie osprzętu modułowego zamiennego, dopuszczanego do stosowania w budownictwie,
- na etapie wykonstwa należy dobrać sposób zasilania i sterowania urządzeń, stosownie do wymagań zawartych w DTR urządzeń,
- w rozdzielnicę należy pozostawić zapas min. 30% wolnego miejsca,

-WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia outera jest PRAMIE ZABODZONE. Autodesk - licencja: SN:347-82812996