

WI.7011.142.2.2020.KS

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Chojnów”.

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Pytanie 1:

Czy akumulator może być 1szt 120Ah dotyczy wszystkich lamp?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dopuszcza do zastosowania jednego akumulatora w lampie. Akumulatory dobrać o parametrach zgodnych z opisem zawartym w zaproszeniu do składania ofert lub o wyższych parametrach.

Pytanie 2:

Czy akumulator może być umieszczony w hermetycznej skrzyni w ziemi?

Odpowiedź 2:

Akumulator może być umieszczony w hermetycznej skrzyni w ziemi.

Pytanie 3:

Czy lampy 4m maja być typu ulicznego czy parkowego kula?

Odpowiedź 3:

Lampy solarne 4m przyjąć, jako lampy parkowe – kula.

Pytanie 4:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego akumulatora 120 ah zamiast 2x60 ah i 2x55 ah., oraz czy można zastosować we wszystkich latarniach taki sam panel 280 W?

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie dopuszcza do zastosowania jednego akumulatora w lampie. Akumulatory i panele słoneczne dobrać o parametrach zgodnych z opisem zawartym w zaproszeniu do składania ofert lub o wyższych parametrach.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: specjalista ds. inwestycji i remontów

Krzysztof Sawicz, tel.76 81 88 502, wew. 50

Z up. WÓJTA
mgr Grzegorz Styrczyński
Zastępca Wójta